



PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESCALA INDICADA




PLANTA BAIXA


Escala: 1:50



CORTE AA
Escala: 1:75






COBERTURA
Escala: 1:100



CORTE BB
Escala: 1:75

FACHADA
Escala: 1:75

LEGENDA SÍMBOLOS GRÁFICOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS		
ITEM	INSTALADOS	SÍMBOLO
CARGA DE PÓ ABC	01	
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	06	
DIREÇÃO ROTA DE FUGA SAÍDA ROTA DE FUGA	04	




SETOR DE PESQUISA <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> P = 21 pessoa </div>	DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
	CÁLCULO DE SAÍDAS PARA ACESSOS E DESCARGAS $N = 21/100 = 0,21$ unidades de passagem. Logo $N < 2$ $L = 1,10$ metros.
	CÁLCULO DE SAÍDAS PARA ESCADAS E RAMPAS $N = 21/80 = 0,35$ unidades de passagem. Logo $N < 2$ $L = 1,10$ metros.
	CÁLCULO DE SAÍDAS PARA PORTAS $N = 21/100 = 0,21$ unidades de passagem. Logo $N < 1$ $L = 0,80$ metros.
	CÁLCULO DE SAÍDAS PARA PORTAS $N = 21/100 = 0,21$ unidades de passagem. Logo $N < 1$ $L = 0,80$ metros.

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA DO TERRENO	500 ha
ÁREA CONSTRUÍDA	172,21 m²

ÁREA CONSTRUIDA
172,21 m²


CROQUI DE ÁREAS
Escala: 1:200

SIMBOLÓGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
CÓDIGO	INSTALADOS	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S3	05		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	PLACA COM SIMBOLÓGIA RETANGULAR FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE ADESOVO COM SIMBOLÓGIA	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FUGADA DA PORTA, PARA INDICAR SEU ACESSO
S12	01		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM: SAÍDA	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM O SEU COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (BETA OU IMAGEM AMBOS)
M1	01	VER DETALHE SINALIZAÇÃO NO PROJETO	INDICAÇÕES DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA EDIFICAÇÃO	SÍMBOLO: QUADRADA OU RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM: INDICANDO NÚMERO DO PAVIMENTO	NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO
SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO					
CÓDIGO	INSTALADOS	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
E5	01		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHA PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
E12	01	VER DETALHE SINALIZAÇÃO NO PROJETO	SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO HORTAS E EXTINTORES	SÍMBOLO: QUADRADA (1,00M x 1,00M) VERMELHA (0,700M x 0,70M) PICTOGRAMA: BORDA AMARELA (LARGURA=15CM)	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO PARA EVITAR OBSTRUÇÃO




NOTAS - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- TIPO DE SISTEMA: CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS.
- TIPO DE LÂMPADA: FLUORESCENTE OU LED.
- POTÊNCIA: 20 W.
- TENSÃO: 110V/220V.
- FLUXO LUMINOSO NOMINAL: 5 LUX.
- ÂNGULO DA DISPERSÃO DA LUZ: 180 GRAUS.
- VIDA ÚTI DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ: 02 ANOS.
- O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ FUNCIONAR NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 01 HORA.



DETALHE 3 - INST. DO EXTINTOR DE INCÊNDIO FIXADO NA PAREDE SEM ESCALA




NOTAS - EXTINTORES

- A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE LÓCA ACIMA DO EQUIPAMENTO PODENDO SER CONFECCIONADO EM CHAPAS METÁLICAS, DE MADEIRAS, FIBRA OU ENTÃO PINTADOS;
- É PERMITIDO A INSTALAÇÃO DE EXTINTORES SOBRE PISO ACABADO DESDE QUE PERMANEÇAM APOIADOS EM SUPORTES APROPRIADOS E AFIXADOS DO SOLO, COM ALTURA RECOMENDADA ENTRE 0,10 m E 0,20 m DO PISO;
- OS LÓCAS DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVEM POSSUIR SIMBOLOGIA E12 NO SOLO, PARA EVITAR OBSTÁCULO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO;
- O EXTINTOR COM AGENTE DE MÚLTIPLO USO ABC PODERÁ SUBSTITUIR QUALQUER TIPO DE EXTINTOR DE CLASSES ESPECÍFICAS A,B E C DE UMA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO.

REV. 00	02/06/23	EMIÇÃO INICIAL	DAC
REVISÃO:	DATA :	DESCRIÇÃO:	RESP.



<p>PROJETO</p>	<p>COORDENADOR ALDOIS CAETANO FERREIRA</p>
 <p>Rua Miguel Vianna, n° 81, 2° Andar Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-6846 www.dacengenharia.com.br</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR</p>
	<p>ENG. CIVIL FLÁVIA BARBOSA CREA MG-187.842</p>

EMPENHO			
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
ENDEREÇO			BISDÍPLINA
AVENIDA WALDEMAR AZEVEDO JUNQUEIRA POUSO ALEGRE – MINAS GERAIS			INCÊNDIO
ASSUNTO			FASE DO PROJETO
SETOR DE PESQUISA PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADA E COBERTURA DETALHES E TABELAS			EXECUTIVO
			FOLHA Nº.
			ÚNICA
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
02/06/2023	INDICADA	ROO	DAC–PMPA–PNM–PES–PE–INC–ROO.DWG