




PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO- CONSTRUÇÃO DO HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE
ESCALA INDICADA



ESQUEMA ISOMÉTRICO
Escala: 1:100










BERRILETE
Escala: 1:100



BERRILETE
Escala: 1:100

INFORMAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES	
MANGUEIRAS	DIÂMETRO = 40 mm COMPRIMENTO = 30 m (2X15 m)
ESQUILHO REGULÁVEL	DIÂMETRO = 13 mm
TUBULAÇÃO	DIÂMETRO = 65 mm
RESERVA DE INCÊNDIO	Ri = 8 m³
BOMBAS	PRINCIPAL = 3,0 cv

QUADRO RESUMO REDE DE HIDRANTES	
HIDRANTE	MANGUEIRA
HID-01	2x15=30 m
HID-02	2x15=30 m
HID-03	2x15=30 m
HID-04	2x15=30 m



NOTAS - EXTINTORES:

- A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO PODENDO SER CONFECCIONADO EM CHAPAS METÁLICAS, DE MADEIRAS, FIBRA OU ENTÃO PINTADOS.

- É PERMITIDO A INSTALAÇÃO DE EXTINTORES SOBRE PISO ACABADO DESDE QUE PERMANEÇAM APOIADOS EM SUPORTES APROPRIADOS E AFIXADOS DO SOLO, COM ALTURA RECOMENDADA ENTRE 0,10 m E 0,20 m DO PISO;

- OS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVEREM POSSUIR SIMBOLOGIA E12 NO SOLO, PARA EVITAR OBSTRUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO;

- O EXTINTOR COM AGENTE DE MÚLTIPLO USO ABC PODERÁ SUBSTITUIR QUALQUER TIPO DE EXTINTOR DE CLASSES ESPECÍFICAS A B E C DE UMA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO;

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES PARA INSTALAÇÃO DOS ELEMENTOS DE SEGURANÇA;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA EMPRESA PROJETISTA;

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

REV. 01		04/08/23	ALTERAÇÃO DE LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	DAC
REV. 00		30/05/23	EMIÇÃO INICIAL	DAC
REVISÃO		DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
CLIENTE				
PROJETO				
COORDENAÇÃO				
RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR				
EMPREENHIMENTO				
CONSTRUÇÃO DO HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE				
ENDEREÇO		DISCIPLINA		
RUA GERALDO COUTINHO DE SOUZA, JARDIM VERGANI		INCÊNDIO		
POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS		FASE DO PROJETO		
ASSUNTO		EXECUTIVO		
ISOMÉTRICO		FOLHA Nº		
DETALHES		03/03		
NOTAS				
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO	
30/05/2023	INDICADA	R01	DAC-PMPA-HUB-PE-INCÊNDIO-R01.DWG	